

Situation eau potable CAESM-SME & CACEM-ODYSSI : dimanche 20 juin 2021

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| BESOINS MOYENS CAESM-SME Rapport Activités 2019 | Communes CAESM 30 500 m3/j | + | Trinité + Robert (Cap Nord) 4500 m3/j | = | 38 500 m3/j |
| BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%) | 3 050 m3/j | + | 450 m3/j | = | |
| Production usine de Rivière Blanche | 27 240 m3/j | | | | |
| Dont forages rivière Blanche | ((1320 m3/j maxi autorisé)) | | | | |
| Production usine Directoire (Lézarde) | 16 211 m3/j | = | 36 381 m3/j | | Écart m3/j Production / Besoins moyens |
| Achat Eau CTM-SMDS Cosmy (Capot) | 5 996 m3/j | | | | -2 119 m3/j |
| Vente eau pour CACEM – ODYSSI Lamentin (*) – Saint Joseph | -13 066 m3/j | | | | Écart relatif % |
| | | | | | -6% |
| BESOINS MOYENS CACEM-ODYSSI Rapport Activités 2019 | Fort de France & Schoelcher 36 000 m3/j | + | Lamentin 12 000 m3/j | + | 58 300 m3/j |
| BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%) | 3 600 m3/j | + | 1 200 m3/j | + | |
| Production usine de Durand (Blanche) | 24 802 m3/j | | | | |
| Production usine de Durand (forages Bouliki) | 0 m3/j | | | | |
| Production usine Didier (Case Navire) | 19 092 m3/j | = | 56 960 m3/j | | Écart Lamentin – Saint Joseph Production / Besoins moyens |
| Production usine Caféière (L'Or) | 0 m3/j | | | | -1 784 m3/j |
| Production forage Emma Absalon Schoelcher | 0 m3/j | | | | Écart relatif Lamentin – Saint Joseph |
| Achat eau CAESM-SME Pour Lamentin (*) - Saint Joseph | 13 066 m3/j | | | | -10% |
| | | | | | Écart Fort de France – Schoelcher Production / Besoins moyens |
| | | | | | 444 m3/j |
| | | | | | Écart relatif Fort de France – Schoelcher |
| | | | | | 1% |
| Rivière Blanche | < Débit Minimum Biologique | | EPCI | | Écart m3/j Production / Besoins moyens |
| Rivière Lézarde | < Débit Objectif Etiage | | CAESM + (Trinité & Robert) | | -2 119 m3/j |
| Rivière Capot | > Débit Seuil Alerte | | CACEM | | -1 340 m3/j |
| Rivière Case navire | < Débit Minimum Biologique | | TOTAL | | -3 459 m3/j |
| | | | | | -3% |

(*) Pour mémoire branche Belême du Lamentin 3500 m3/j + 10 % alimentée en Carême 2021 par CACEM-Odyssi via usine Durand de rivière Blanche