

## Situation eau potable CAESM-SME & CACEM-ODYSSI : dimanche, 9 août 2020

<b>BESOINS MOYENS CAESM-SME Rapport Activités 2018</b>	Communes CAESM 31 000 m3/j	+	Trinité + Robert (Cap Nord) 5 000 m3/j	=	<b>39 600 m3/j</b>
<b>BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)</b>	3 100 m3/j	+	500 m3/j	=	
Production usine de Rivière Blanche	30 199 m3/j	=	<b>37 978 m3/j</b>	Hauteur réservoir de tête : 6,00 m	
Production usine Directoire (Lézarde)	13 451 m3/j			Écart m3/j Production / Besoins moyens <span style="color: red;">-1 622 m3/j</span>	
Achat Eau CTM-SMDS Cosmy (Capot)	11 210 m3/j			Écart relatif % <span style="color: red;">-4%</span>	
Vente eau pour CACEM – ODYSSI Lamentin – Saint Joseph	-16 882 m3/j				
(dont branche Belème : -2 407 m3/j)					
<b>BESOINS MOYENS CACEM-ODYSSI Rapport Activités 2018</b>	Fort de France & Schoelcher 39 000 m3/j	+	Lamentin 12 000 m3/j	+	<b>61 600 m3/j</b>
<b>BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)</b>	3 900 m3/j	+	1 200 m3/j	+	
Production usine de Durand (Blanche)	23 598 m3/j	=	<b>56 271 m3/j</b>	Hauteur réservoir Acajou : 3,44 m	
Production usine de Durand (forages Bouliki)	0 m3/j			Écart Lamentin – Saint Joseph Production / Besoins moyens <span style="color: red;">-1 818 m3/j</span>	
Production usine Didier (Case Navire)	15 448 m3/j			Écart relatif Lamentin – Saint Joseph <span style="color: red;">-10%</span>	
Production usine Caféière (L'Or)	19 m3/j			Écart Fort de France – Schoelcher Production / Besoins moyens <span style="color: red;">-3 511 m3/j</span>	
Production forage Emma Absalon Schoelcher	324 m3/j			Écart relatif Fort de France – Schoelcher <span style="color: red;">-8%</span>	
Achat eau CAESM-SME Pour Lamentin - Saint Joseph	16 882 m3/j				
Rivière Blanche	< Débit de crise	EPCI	Écart m3/j Production / Besoins moyens		Écart relatif %
Rivière Lézarde	< Débit objectif d'étiage	CAESM + (Trinité & Robert)	-1 622 m3/j	-4%	
Rivière Capot	> Débit Seuil d'Alerte	CACEM	-5 329 m3/j	-9%	
Rivière Case navire	NR	TOTAL	-6 951 m3/j	-7%	