



PIVETEAU BOIS



# Installation de traitement du bois (97224) Demande d'enregistrement ICPE

P.J n°3 – Demande d'aménagement à une  
prescription applicable



Rapport n°131357/ Version A –Septembre 2024



Antea Group  
7 lotissement Olivier  
Quartier Acajou  
97232 Le Lamentin

[www.anteagroup.fr/fr](http://www.anteagroup.fr/fr)

## Fiche signalétique

### Installation de traitement du bois (97224)

P.J n°3 – Demande d'aménagement à une prescription applicable

#### CLIENT

PIVETEAU BOIS

Lieu-Dit Pays Noyé  
97 224 DUCOS  
MARTINIQUE

Jérôme FLAMENT  
+596 696 77 09 94  
jerome.flament@vivreenbois.com

#### SITE

VIVRE EN BOIS

Lieu-Dit Pays Noyé  
97 224 DUCOS  
MARTINIQUE

#### RAPPORT D'ANTEA GROUP

Responsable du projet

Charles ANRETARD

Interlocuteur commercial

Charles ANRETARD

Implantation chargée du suivi du projet

Implantation de Martinique

05.96.70.75.00

martinique-fr@anteagroup.fr

Rapport n°

131357

Version n°

A

Votre commande et date

BPA du 20/02/24

Projet n°

MTQP240009

|             | Nom         | Fonction             | Date         | Signature |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|
| Rédaction   | ANRETARD C. | Ingénieur d'étude    | Juillet 2024 | CA        |
| Relecture   | JARDIN L.   | Ingénieure de projet | Juillet 2024 | LJ        |
| Approbation | JOBARD.A    | Directeur agence     | Juillet 2024 | AJ        |

L'article 4.5 de l'arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, stipule que :

« L'accès extérieur de chaque bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours). »

Au cours de l'année 2023, la société PIVETEAU BOIS et le Service Territoriale d'Incendie et de Secours (STIS) ont travaillé conjointement à l'installation d'un point d'eau incendie pour assurer la protection de l'établissement Vivre En Bois en cas de déclenchement d'un incendie. Le travail réalisé a mener à l'établissement d'une réserve incendie de 160 m<sup>3</sup> associée à une aire de stationnement d'engin et équipée d'un raccord compatible avec les engins du STIS.

Cette réserve a été positionnée au Sud de la voie d'accès à la zone de Pays Noyé, en face de l'établissement Vivre en Bois. La réception de la réserve par le STIS a eu lieu le 14 mai 2024, le document de réception est joint en PJ n°21.



Figure 1. Emplacement choisie de la réserve incendie

Le positionnement de cette réserve permet au STIS de pouvoir intervenir au sein de l'établissement Vivre En Bois mais aussi en cas de départ feu au sein d'un établissement voisin de la zone Pays-Noyé. Toutefois à cet emplacement, l'entrée du bâtiment contenant les installations classées est à environ 170 mètres de la réserve soit à plus de 100 m du point d'eau incendie le plus proche.

L'installation de la réserve à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment fut impossible pour les raisons suivantes :

- Le manque d'espace disponible à proximité de l'établissement pour positionner une réserve ainsi qu'une aire de stationnement des engins ;
- L'emplacement de la réserve au niveau d'une voie praticable et facilement accessible par les engins du STIS ;
- L'impossibilité de la positionner au sein de l'établissement Vivre En Bois car cela nécessiterait un réaménagement important et onéreux des installations ainsi qu'une baisse du volume d'activité du site par diminution des emplacements de stockage du bois. Cette solution n'était donc pas viable économiquement.

Le positionnement d'un second point d'eau incendie à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment était également impossible pour les mêmes raisons.

L'exploitant demande ainsi un aménagement des prescriptions générales de l'article 4.5 de l'arrêté en n'appliquant l'obligation d'une distance maximale de 100 mètres entre l'ouverture du bâtiment et la réserve incendie. Pour rappel le positionnement actuel a été validé par le STIS (voir ci-après) lors de la réception de la bâche d'eau. Ce positionnement est particulièrement intéressant car il permet aux pompiers d'intervenir au sein de l'établissement Vivre en Bois et au sein des installations voisines. La société PIVETEAU BOIS met à disposition du STIS, la réserve incendie, en cas d'incendie au sien de la zone de Pays-Noyé.



**Pôle :** Gestion des Risques Développement  
des compétences et du volontariat

**Groupement :** Gestion des Risques

**Service :** Prévision

Affaire suivie par : CDT VARRIN-DOYER Mathieu

Mail : [mvarrindoyer@sdis972.fr](mailto:mvarrindoyer@sdis972.fr)

Tél : 0596 59 05 78

Fort-de-France, le

**7 AOUT 2024**

Monsieur le Directeur  
Départemental  
des Services d'Incendie et de  
Secours de Martinique

A

Monsieur Jérôme FLAMENT  
Responsable de VIVRE EN BOIS  
PIVETEAU BOIS  
Pays Noyé.  
97224 DUCOS

N° 2024 *D/1735* PT/MVD

**Objet :** Réception d'une citerne souple assurant la Défense Extérieure Contre l'Incendie de  
l'ICPE Vivre en Bois, commune de Ducos.

Réf. : Votre courriel du vendredi 22 juillet 2024.

Code l'environnement et autres textes réglementaires rattachés à l'activité du site.  
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 portant Règlement Départemental de Défense  
Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).

Monsieur,

Suite à la réception de la citerne souple de 160 m<sup>3</sup> effectuée le 14 mai 2024 en votre  
présence, de celle du service sécurité de la ville de Ducos et des agents du CIS Ducos, suite aux  
travaux de signalétique effectuée (votre mail du 22 juillet 2024), le Service d'Incendie et de  
Secours note l'opérationnalité de ce point d'eau au moment de la visite de réception. Il permet  
d'assurer la DECI du site Vivre en Bois.

Le maintien permanent de l'accessibilité et de la fonctionnalité de la citerne souple  
relève de la responsabilité de Vivre en Bois.

Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Le Directeur Départemental des Services  
d'Incendie et de Secours

Colonel Hors Classe  
Patrick TYBURN