



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Controle: **29/04/2022**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
1	Marque: DESAUTEL - Modèle: DA EVOLUTION UC 8 BOUCLES						Atelier -Mezzanine			1
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
2	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM CONV						Atelier -Mezzanine			Zone technique optique
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
1										

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
3	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM+DA OPT+SIR						Atelier			Zone technique
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
1		2		1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 1 sur 8



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Controle: **29/04/2022**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
4	Marque: DESAUTEL - Modèle: DETEC CONV						Local magasin			Zone technique optique
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
5	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM+DA (OPT+THER)+SIR						Local moteur			Zone technique
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
1		2		1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
6	Marque: DESAUTEL - Modèle: DETEC						Bache à eau			Zone technique thermique
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
		1								

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 2 sur 8



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Controle: **29/04/2022**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
7	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM + SIR						Zone administrative			2
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
2				1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
8	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM + SIR						Zone mecattherm			2
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
2				2						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
9	Marque: DESAUTEL - Modèle: DETEC+SIR						MECATHERM/GRIGO			Dét pour aspiration zone 6
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
		3		1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 3 sur 8



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Controle: **29/04/2022**

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
10	Marque: DESAUTEL - Modèle: DETEC						FRIGOCANDIA			Détecteur par Aspiration frigocandia
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
		2								

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
11	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM+DA+SIR						Vestiaire			2
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
1		1		1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
12	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM						Plonge			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
1										

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 4 sur 8



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Controle: **29/04/2022**

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
13	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM+SIR						Circulation			3
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
2				1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
14	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM						MECATHERM			4
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
15	Marque: DESAUTEL - Modèle: DET						Mezzanine quai chargement			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
		2								

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 5 sur 8



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Controle: **29/04/2022**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
16	Marque: DESAUTEL - Modèle: DET						Local carton / Cuisine			Det aspirante
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
		4								

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
17	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM+SIR						Quai d'expédition ou de chargement			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
1				1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
18	Marque: DESAUTEL - Modèle: SIR						Chambre froide négative			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
				1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 6 sur 8



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Controle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Controle: **29/04/2022**

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
19	Marque: DESAUTEL - Modèle: SIR						Conditionnement			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
				1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
20	Marque: DESAUTEL - Modèle: DM						Four Gouet			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
1										

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
21	Marque: DESAUTEL - Modèle: SIR						Nouvelle ligne Macatherm			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
				1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 7 sur 8



**LA PROTECTION INCENDIE**  
PARC D'ACTIVITES DE LA CARAIBE  
BAHAMAS N°11  
97231 LE ROBERT



Service d'installation et de maintenance  
Des extincteurs  
(Règlement I4-NF 285)  
N° 512/07/04-285

## RAPPORT DE MAINTENANCE ALARME INCENDIE

Code Client: **101755**  
No. de Contrat:

Type de Contrôle: **Vérification Périodique**  
Périodicité: **Annuelle**

Rapport No: **2203.017262**

S.M.P.A. S.M.P.A.  
Z.I. Place d'Armes

Conformité:  
Règlement ERP:  
Code du Travail:  
Registre signé: **OUI**  
Devis à réaliser: **NON**

Nom Technicien: **Cédric ARETO**  
Date Fin Contrôle: **29/04/2022**

97232 LE LAMENTIN  
Tel: 05 96 30 00 14

No. Ordre	Nature de l'Alarme						Emplacement de la Centrale			Précision Emplacement
22	Marque: DESAUTEL - Modèle: DET OPT+IA+SIR						Local MPack			
Nombre de DM	Résultat Test DM	Nombre de DA	Résultat Test DA	Nombre de SIR	Résultat Test SIR	Etat Batterie	AES Asservissements	Vérfié	Observations Technicien	
		2		1						

LEGENDE : DM = Déclencheur Manuel / DA = Détecteur Automatique / SIR = Sirène

### Commentaires sur l'intervention

Rapport N°05636 / FA22 6304

**Le client est informé que la Périodicité de la vérification est Annuelle, avec une tolérance de plus ou moins 2 mois par rapport à l'intervention précédente.**

*Nos techniciens sont des Professionnels dûment qualifiés (Titulaires du BEP (ou CAP) BAC Professionnel en Electrotechnique).*

*Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité des systèmes d'Alarme Incendie de type 1 Conventionnelle ou Adressable, et du Type 2 à 4.*

*Ils effectuent l'ensemble des Tests de bon fonctionnement des Détecteurs, Déclencheurs Manuels et Diffuseurs Sonores, des Divers Asservissements tels que:*

*(A E S, Portes Coupe-Feu, Désenfumage, Eclairage de Sécurité etc.)*

*Ils effectuent également le Contrôle de la Conformité du Cablage de l'installation.*

*Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.*

*Les Observations de nos Techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installations.*

LA PROTECTION INCENDIE

Parc d'activités de la caraïbe Immeuble Bahamas N°11 - 97231 LE ROBERT - Tel: 05 96 79 96 17 - Fax: - Email:

Imprimé le 29/07/2022 à 15:31:03 - Page 8 sur 8