



## ATTESTATION DE VALIDATION DE POTEAU INCENDIE

Nous soussignés, GEL MAINTENANCE, attestons avoir procédé à la vérification des poteaux incendie N°69.C, N°70.C, N°71.C, N°73.C, N°74.C, N°75.C, N°77.C, N°78.C, N°361.C et N°363.C en date du 26 Juillet 2022, à l'issue de la vérification l'ensemble des poteaux a été validé dans leur fonctionnement.

A l'adresse suivante :

**ASL ZI PLACE D'ARMES**

97232 LE LAMENTIN

Cette attestation a été réalisée le 19 AOÛT 2022.

Cette attestation est établie pour faire valoir ce que de droit, et sa validité court jusqu'à la prochaine vérification annuelle, soit en Juillet 2023.

Le Directeur Technique  
Thierry DE LAPEYRE DE BELLAIRE

Le Directeur  
Stéphane PRIN  
P/O :



NOTRE OBJECTIF...  
... VOTRE SECURITE

[contact-martinique@gel-securite.com](mailto:contact-martinique@gel-securite.com)

Tel: 05 96 70 45 54

Fax: 05 96 66 30 59



Service d'installation  
et de maintenance des extincteurs

(décret n° 14 - NE - 2015) - Certificat n° 154111042105

Marques dérivées par CHPP-Cert. (www.chpp.com) et AFDOR contribution (www.marque-af.com)

Service de validation et maintenance d'installation RIA/PIA (règlement J5F5)

Certification APSA 852/03/055 délivré par le CHPP (www.chpp.com)

CODE CLIENT →	C-6694	NOM →	ASL	SECTEUR →	Z1
ADRESSE →	ZI PLACE D'ARMES			CATEGORIE	GRAND COMPTE
CODE POSTAL →	97232	VILLE →	LAMENTIN	TYPE DE VERIFICATION	POTEAU INCENDIE
INTERLOCUTEUR →	Mme S. NOEMI			MOIS VERIF.	SEPTEMBRE / MARS
TEL :	0596-60-59-89	PORT :		REGISTRE	NON

N°	EMPLACEMENT	MARQUE / TYPE	H / RELEVE	VANNE	DEBIT		PRESSION	ETAT DU	MISE EN	DERNIER	CODE	OPERATION
					RELEVE	STATIQUE	VOLANT	SERVICE	CONTRÔLE	TECH.	REALISEES	
1	N°69.C devant MARTINIQUE FRAIS	NON IDENTIFIE	8h00	13T	140m3/h	5,8 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA	
			11h02		140m3/h	5,8 Bars						
			13h00		140m3/h	5,8 Bars						
2	N°70.C devant AGRI NATURE	NON IDENTIFIE	8h20	13T	120m3/h	5,8 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA	
			11h11		120m3/h	5,8 Bars						
			13h08		120m3/h	5,8 Bars						
3	N°71.C devant MULTIGROS	NON IDENTIFIE	9h50	13T	110m3/h	5,8 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA	
			11h50		110m3/h	5,8 Bars						
			14h40		110m3/h	5,8 Bars						
4	N°73.C devant SOCOMI	NON IDENTIFIE	9h00	13T	120m3/h	5,9 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA	
			11h40		120m3/h	5,8 Bars						
			13h15		120m3/h	5,8 Bars						
5	N°74.C parking BIG'IN (SMPA)	NON IDENTIFIE	9h40	13T	90m3/h	6 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA	
			11h34		90m3/h	6 Bars						
			13h27		90m3/h	6 Bars						
6	N°75.C devant MARTINIQUE VIANDE	NON IDENTIFIE	9h32	13T	70m3/h	5,8 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA	
			12h03		70m3/h	5,8 Bars						
			14h50		70m3/h	5,8 Bars						
7	N°77.C entrée Abattoir Territorial	NON IDENTIFIE	9h20	13T	120m3/h	5,8 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA	
			11h30		120m3/h	5,8 Bars						
			13h36		120m3/h	5,8 Bars						



NOTRE OBJECTIF...  
... VOTRE SECURITE  
contact-martinique@gel-securite.com

Tel: 05 96 70 45 54

Fax: 05 96 66 30 59



Service d'installation  
et de maintenance des extincteurs

Marques dérivées par CNPP Cert. (www.cnpp.com) et AFNOR certification (www.marque-nf.com)  
Service de validation et maintenance d'installation RIAPIA (règlement J4P5)  
Certification APSA 05103JF5 dérivé par le CNPP (www.cnpp.com)

CODE CLIENT →	C-6694	NOM →	ASL	SECTEUR →	Z1
ADRESSE →	ZI PLACE D'ARMES			CATEGORIE	GRAND COMPTE
CODE POSTAL →	97232	VILLE →	LAMENTIN	TYPE DE VERIFICATION	POTEAU INCENDIE
INTERLOCUTEUR →	Mme S. NOEMI			MOIS VERIF.	SEPTEMBRE / MARS
TEL :	0596-60-59-89	PORT :		REGISTRE	NON

N°	EMPLACEMENT	MARQUE / TYPE	H / RELEVE	VANNE	DEBIT		PRESSION		ETAT DU	MISE EN	DERNIER	CODE	OPERATION
					RELEVE	STATIQUE	VOLANT	SERVICE					
8	N°78.C devant ON HAIR	NON IDENTIFIE	10h05	13T	90m3/h	6 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA		
			11h50		90m3/h	6 Bars							
			13h50		90m3/h	6 Bars							
9	N°361.C parking LECLERC	NON IDENTIFIE	10h20	13T	80m3/h	6 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA		
			11h00		80m3/h	6 Bars							
			14h20		80m3/h	6 Bars							
10	N°363.C parking Nord (GAZ) LECLERC	NON IDENTIFIE	10h45	13T	90m3/h	6 Bars	RAS	NON CONNU	26/07/2022	VS	VA		
			11h36		90m3/h	6 Bars							
			14h00		90m3/h	6 Bars							

**OBSERVATIONS:** Rien à signaler, le débit et la pression sont stables (aucune incidence de la consommation urbaine), avec des valeurs au-delà des exigences réglementaires qui sont de 60 m3/h à 1 Bar de pression dynamique. **La section du réseau doit être moins importante à certains endroits, ou les vannes moins bien ouvertes pour obtenir un débit allant de 70 à 140 m3/h.**