

**SOCOTEC****Antilles Guyane - Martinique - CT**

78, route de Bois Rouge
 97224 DUCOS
 Tél. : 0596427802
 Fax : 0596502703
 E-mail : martinique@socotec.com

Avis technique sur l'attestation PC 12

2005S9721000013

972 - FDEF - SPL MQUE ENERGIES NOUVELLES
 - ATTEST. PC12

Missions confiées :

Avis technique
 CS_ANT_HAAA

ENERGIES NOUVELLES

A l'attention de M. Mont

Référence	Fiche spécifique	1 page
Pilote : Gabriel GERNER	Copies :	
Intervenant : THOMAS CONTE-CHENUC		

D'après les informations qui nous ont été communiquée.

Les ouvrages prévus réalisés sont de catégorie d'importance I en zone de sismicité 5.

Construction d'une centrale photovoltaïque, Projet AOCRE2019 Pointe Courchet, 97200 Le Francois

Pour ce type de construction, la mission de contrôle technique PS n'est pas obligatoire.

A ce titre, la fourniture d'une attestation sismique (PC12) n'est pas obligatoire lors du dépôt de permis de construire.

**Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables
 Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique**