Situation eau potable CAESM-SME & CACEM-ODYSSI : jeudi 2 juillet 2020

BESOINS MOYENS CAESM-SME Rapport Activités 2018	Communes CAESM 31 000 m3/j	+	Trinité + Robert (Cap Nord) 5 000 m3/j	=	39 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 100 m3/j		500 m3/j		

Production usine de Rivière Blanche	16 692 m3/j	=	35 994 m3/j	Hauteur réservoir de tête :	0,01 m
Production usine Directoire (Lézarde)	12 805 m3/j				
Achat Eau CTM-SMDS Cosmy (Capot)	21 890 m3/j			Écart m3/j Production / Besoins moyens	-3 606 m3/j
Vente eau pour CACEM – ODYSSI Lamentin – Saint Joseph	-15 393 m3/j			Écart relatif %	-9%
(dont branche Belème : -1 764 m3/j)					

BESOINS MOYENS CACEM-ODYSSI Rapport Activités 2018	Fort de France & Schoelcher 39 000 m3/j	+	Lamentin 12 000 m3/j	+	Saint-Joseph 5 000 m3/j	=	61 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 900 m3/j		1 200 m3/j		500 m3/j		

Production usine de Durand (Blanche)	21 268 m3/j	=	52 763 m3/j	Hauteur réservoir Acajou :	nr
Production usine de Durand (forages Bouliki)	2 096 m3/j				
Production usine Didier (Case Navire)	13 048 m3/j			Écart Lamentin – Saint Joseph Production / Besoins moyens	-3 307 m3/j
Production usine Caféière (L'Or)	440 m3/j			Écart relatif Lamentin – Saint Joseph	-18%
Production forage Emma Absalon Schoelcher	518 m3/j			Écart Fort de France – Schoelcher Production / Besoins moyens	-5 530 m3/j
Achat eau CAESM-SME Pour Lamentin - Saint Joseph	15 393 m3/j			Écart relatif Fort de France – Schoelcher	-13%

Rivière Blanche	< Débit Minimum Biologique	EPCI	Écart m3/j Production / Besoins moyens	Écart relatif %
Rivière Lézarde	< Débit Minimum Biologique	CAESM + (Trinité & Robert)	*-3 606 m3/j*	-9%
Rivière Capot	-	CACEM	*-8 837 m3/j*	-14%
Rivière Case navire	< Débit Minimum Biologique	TOTAL	*-12 443 m3/j*	-12%