Situation eau potable CAESM-SME & CACEM-ODYSSI : samedi 11 juillet 2020

BESOINS MOYENS CAESM-SME Rapport Activités 2018	Communes CAESM 31 000 m3/j	+	Trinité + Robert (Cap Nord) 5 000 m3/j	=	39 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 100 m3/j	+	500 m3/j	=	

Production usine de Rivière Blanche	26 184 m3/j
Production usine Directoire (Lézarde)	13 397 m3/j
Achat Eau CTM-SMDS Cosmy (Capot)	12 990 m3/j
Vente eau pour CACEM – ODYSSI Lamentin – Saint Joseph	-15 714 m3/j
(dont branche Belème : -2 339 m3/j)	

36 857 m3/j

Hauteur réservoir de tête :	7,22 m
Écart m3/j Production / Besoins moyens	-2 743 m3/j
Écart relatif %	-7%

BESOINS MOYENS CACEM-ODYSSI Rapport Activités 2018	Fort de France & Schoelcher 39 000 m3/j	+	Lamentin 12 000 m3/j	+	Saint-Joseph 5 000 m3/j	=	61 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 900 m3/j	+	1 200 m3/j	+	500 m3/j	=	

Production usine de Durand (Blanche)	22 617 m3/j
Production usine de Durand (forages Bouliki)	2 142 m3/j
Production usine Didier (Case Navire)	18 692 m3/j
Production usine Caféière (L'Or)	0 m3/j
Production forage Emma Absalon Schoelcher	543 m3/j
Achat eau CAESM-SME Pour Lamentin - Saint Joseph	15 714 m3/j

59 708 m3/j

Hauteur réservoir Acajou :	nr
Écart Lamentin – Saint Joseph Production / Besoins moyens	-2 986 m3/j
Écart relatif Lamentin – Saint Joseph	-16%
Écart Fort de France – Schoelcher Production / Besoins moyens	1 094 m3/j
Écart relatif Fort de France – Schoelcher	3%

Rivière Blanche	< Débit Minimum Biologique
Rivière Lézarde	< Débit Minimum Biologique
Rivière Capot	Pas de problème
Rivière Case navire	< Débit Minimum Biologique

EPCI
CAESM + (Trinité & Robert)
CACEM
TOTAL

Écart m3/j Production / Besoins moyens	Écart relatif %
-2 743 m3/j	-7%
-1 892 m3/j	-3%
-4 635 m3/j	-5%