

Situation eau potable CAESM-SME & CACEM-ODYSSI : vendredi 18 juin 2021

►

BESOINS MOYENS CAESM-SME Rapport Activités 2019	Communes CAESM 30 500 m3/j	+	Trinité + Robert (Cap Nord) 4500 m3/j	=	38 500 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 050 m3/j		450 m3/j		

Production usine de Rivière Blanche	25 503 m3/j	=	37 900 m3/j	Écart m3/j Production / Besoins moyens	-600 m3/j
Dont forages rivière Blanche	((1320 m3/j maxi autorisé))			Écart relatif %	-2%
Production usine Directoire (Lézarde)	16 128 m3/j				
Achat Eau CTM-SMDS Cosmy (Capot)	11 248 m3/j				
Vente eau pour CACEM – ODYSSI Lamentin (*) – Saint Joseph	-14 979 m3/j				

►

BESOINS MOYENS CACEM-ODYSSI Rapport Activités 2019	Fort de France & Schoelcher 36 000 m3/j	+	Lamentin 12 000 m3/j	+	Saint-Joseph 5 000 m3/j	=	58 300 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 600 m3/j		1 200 m3/j		500 m3/j		

Production usine de Durand (Blanche)	26 846 m3/j	=	62 625 m3/j	Écart Lamentin – Saint Joseph Production / Besoins moyens	129 m3/j
Production usine de Durand (forages Bouliki)	0 m3/j			Écart relatif Lamentin – Saint Joseph	1%
Production usine Didier (Case Navire)	20 800 m3/j			Écart Fort de France – Schoelcher Production / Besoins moyens	4 196 m3/j
Production usine Caféière (L'Or)	0 m3/j			Écart relatif Fort de France – Schoelcher	11%
Production forage Emma Absalon Schoelcher	0 m3/j				
Achat eau CAESM-SME Pour Lamentin (*) - Saint Joseph	14 979 m3/j				

►

Rivière Blanche	< Débit Minimum Biologique	EPCI	Écart m3/j Production / Besoins moyens	Écart relatif %
Rivière Lézarde	< Débit Objectif Etiage	CAESM + (Trinité & Robert)	-600 m3/j	-2%
Rivière Capot	> Débit Seuil Alerte	CACEM	+4 325 m3/j	7%
Rivière Case navire	< Débit Minimum Biologique	TOTAL	+3 725 m3/j	4%

►

(*) Pour mémoire branche Belême du Lamentin 3500 m3/j + 10 % alimentée en Carême 2021 par CACEM-Odyssi via usine Durand de rivière Blanche