

Situation eau potable CAESM-SME & CACEM-ODYSSI : samedi 20 juin 2020

BESOINS MOYENS CAESM-SME Rapport Activités 2018	Communes CAESM 31 000 m3/j	+	Trinité + Robert (Cap Nord) 5 000 m3/j	=	39 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 100 m3/j		500 m3/j		

Production usine de Rivière Blanche	27 690 m3/j
Production usine Directoire (Lézarde)	12 601 m3/j
Achat Eau CTM-SMDS Cosmy (Capot)	16 120 m3/j
Vente eau pour CACEM – ODYSSI Lamentin – Saint Joseph	-14 569 m3/j
(dont branche Belème : -2 836 m3/j)	

41 842 m3/j

Hauteur réservoir de tête : 5,94 m	
Écart m3/j Production / Besoins moyens	2 242 m3/j
Écart relatif %	6%

BESOINS MOYENS CACEM-ODYSSI Rapport Activités 2018	Fort de France & Schoelcher 39 000 m3/j	+	Lamentin 12 000 m3/j	+	Saint-Joseph 5 000 m3/j	=	61 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 900 m3/j		1 200 m3/j		500 m3/j		

Production usine de Durand (Blanche)	20 572 m3/j
Production usine de Durand (forages Bouliki)	1 969 m3/j
Production usine Didier (Case Navire)	18 620 m3/j
Production usine Caféière (L'Or)	20 m3/j
Production forage Emma Absalon Schoelcher	655 m3/j
Achat eau CAESM-SME Pour Lamentin - Saint Joseph	14 569 m3/j

56 405 m3/j

Hauteur réservoir Acajou :	
Écart Lamentin – Saint Joseph Production / Besoins moyens	-4 131 m3/j
Écart relatif Lamentin – Saint Joseph	-22%
Écart Fort de France – Schoelcher Production / Besoins moyens	-1 064 m3/j
Écart relatif Fort de France – Schoelcher	-2%

EPCI	Écart m3/j Production / Besoins moyens	Écart relatif %
CAESM + (Trinité & Robert)	+2 242 m3/j	6%
CACEM	-5 195 m3/j	-8%
TOTAL	-2 953 m3/j	-3%