

Situation eau potable CAESM-SME & CACEM-ODYSSI : mardi 25 août 2020

BESOINS MOYENS CAESM-SME Rapport Activités 2018	Communes CAESM 31 000 m3/j	+	Trinité + Robert (Cap Nord) 5 000 m3/j	=	39 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 100 m3/j		500 m3/j		

Production usine de Rivière Blanche	29 029 m3/j	=	38 937 m3/j	Hauteur réservoir de tête :	
Production usine Directoire (Lézarde)	11 994 m3/j				
Achat Eau CTM-SMDS Cosmy (Capot)	16 280 m3/j				
Vente eau pour CACEM – ODYSSI Lamentin – Saint Joseph	-18 366 m3/j				
(dont branche Belème : -3 200 m3/j)					
				Écart m3/j Production / Besoins moyens	-663 m3/j
				Écart relatif %	-2%

BESOINS MOYENS CACEM-ODYSSI Rapport Activités 2018	Fort de France & Schoelcher 39 000 m3/j	+	Lamentin 12 000 m3/j	+	Saint-Joseph 5 000 m3/j	=	61 600 m3/j
BESOINS COMPLÉMENTAIRES (cumuls de déficits en Carême +10%)	3 900 m3/j		1 200 m3/j		500 m3/j		

Production usine de Durand (Blanche)	24 400 m3/j	=	61 253 m3/j	Hauteur réservoir Acajou : 3,85 m	
Production usine de Durand (forages Bouliki)	0 m3/j				
Production usine Didier (Case Navire)	17 960 m3/j				
Production usine Caféière (L'Or)	22 m3/j				
Production forage Emma Absalon Schoelcher	505 m3/j				
Achat eau CAESM-SME Pour Lamentin - Saint Joseph	18 366 m3/j				
				Écart Lamentin – Saint Joseph Production / Besoins moyens	-334 m3/j
				Écart relatif Lamentin – Saint Joseph	-2%
				Écart Fort de France – Schoelcher Production / Besoins moyens	-13 m3/j
				Écart relatif Fort de France – Schoelcher	-0%

Rivière Blanche	< Débit Seuil d'Alerte	EPCI	Écart m3/j Production / Besoins moyens	Écart relatif %
Rivière Lézarde	> Débit Seuil d'Alerte	CAESM + (Trinité & Robert)	-663 m3/j	-2%
Rivière Capot	nr	CACEM	-347 m3/j	-1%
Rivière Case navire	> Débit Seuil d'Alerte	TOTAL	-1 010 m3/j	-1%